


VKF Hagelschutz VKF Nr. 27486

Gruppe 107	Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)	
Gesuchsteller	Sika Schweiz AG / Roofing Industriestrasse 26 6060 Sarnen Schweiz	
Hersteller	Sika Supply Center 6060 Sarnen Schweiz	
Produkt	Sarnafil S 327-18EL	
Beschrieb	Abdichtungsbahn aus Polyvinylchlorid PVC für mechanisch befestigte Dächer. Stärken = 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm.	
Unterlagen	SKZ - Testing GmbH: Prüfbericht '123712/16-I' (24. Januar 2017), Gutachterliche Stellungnahme '20170124' (24. Januar 2017)	
Prüfbestimmungen	DIN EN 13583:2012	
Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5*
Beurteilung	- auf flexibler Unterlage:	HW 5*
	- auf starrer Unterlage:	HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	25.08.2017	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Daniela Bienz