



VKF Hagelschutz Nr. 27486

Inhaber /-in
Sika Schweiz AG
Industriestrasse 26
6060 Sarnen
Schweiz

Hersteller /-in
Sika Supply Center
6060 Sarnen
Schweiz

Gruppe 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

Produkt Sarnafil S 327-18EL

Beschreibung Abdichtungsbahn aus Polyvinylchlorid PVC für mechanisch befestigte Dächer.
Stärken = 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm.
Es wurde nur die Dichtungsbahn ohne Naht und Befestigungen geprüft (keine Systemprüfung).

Unterlagen SKZ - Testing GmbH: Prüfbericht '123712/16-I' (24. Januar 2017), Gutachterliche Stellungnahme '20170124' (24. Januar 2017)

Prüfbestimmungen DIN EN 13583:2012

**Klassifikation
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstellungsdatum 25.03.2020
Ersetzt Dokument vom 25.08.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch