

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27496

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Wienerberger GmbH Oldenburger Allee 26 30659 Hannover Germany	
Hersteller	Wienerberger GmbH 30659 Hannover Germany	
Produkt	Alegra 12 (Produktion Bogen)	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 270 x 440 mm, Decklänge: ca. 330 — 360 mm, Deckbreite: ca. 224 mm. Stärke an der kritischen Stelle > 12,2 mm, minimale Stärke > 11,2 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Farbe: Naturrot, engobiert und edelengobiert (alle erhältlichen Farben). Herstellerwerk: Bogen.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '317022803-4' (5. Juli 2017), Prüfbericht '317022803-4,Rev1' (8. August 2017)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4 HW 4
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	25.08.2017	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M Jordi

Martin Jordi

D Bienz

Daniela Bienz