

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27496

<b>Groupe 118</b>	Toiture - Tuiles	
<b>Requérant</b>	Wienerberger GmbH Oldenburger Allee 26 30659 Hannover Germany	
<b>Fabricant</b>	Wienerberger GmbH 30659 Hannover Germany	
<b>Produit</b>	Alegra 12 (Produktion Bogen)	
<b>Description</b>	<p>Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 270 x 440 mm, longueur de couverture: env. 330-360 mm, largeur de couverture: env. 224 mm. Épaisseur au point le plus faible &gt; 12,2 mm, épaisseur au point minimal &gt; 11,2 mm. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Teintes: surface rouge naturelle, engobée et engobée noble (toutes les teintes disponibles). Fabrique: Bogen.</p>	
<b>Documentation</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '317022803-4' (5. Juli 2017), Rapport d'essais '317022803-4,Rev1' (8. August 2017)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4


### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2022  
Date d'édition 25.08.2017  
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Daniela Bienz