



## VKF Hagelschutz Nr. 27496

**Inhaber /-in**  
Wienerberger GmbH  
Oldenburger Allee 26  
30659 Hannover  
Germany

**Hersteller /-in**  
Wienerberger GmbH  
30659 Hannover  
Germany

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel  
**Produkt** Alegra 12 (Produktion Bogen)

**Beschreibung** Tondachziegel für überlappende Verlegung.  
Größe ca. 270 x 440 mm, Decklänge: ca. 330 — 360 mm,  
Deckbreite: ca. 224 mm.  
Stärke an der kritischen Stelle > 12,2 mm, minimale Stärke > 11,2 mm.  
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Farbe: Naturrot, engobiert und edelengobiert (alle erhältlichen Farben).  
Herstellerwerk: Bogen.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '317022803-4' (5. Juli 2017), Prüfbericht '317022803-4,Rev1' (8. August  
2017), Gutachterliche Stellungnahme '321101102-2' (5. Oktober 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 01.01.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 25.08.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch