

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27497

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Wienerberger GmbH Oldenburger Allee 26 30659 Hannover Germany	
Hersteller	Wienerberger GmbH 30659 Hannover Germany	
Produkt	Alegra 10 (Produktion Eisenberg)	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 300 x 470 mm, Decklänge: ca. 330 — 375 mm, Deckbreite: ca. 248 mm. Stärke an der kritischen Stelle > 7.2 mm, minimale Stärke > 7,0 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Farbe: Naturrot, engobiert und edelengobiert (alle erhältlichen Farben). Herstellerwerk: Eisenberg.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '317022803-3' (5. Juli 2017), Ergänzung '317022803-3' (8. August 2017)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4 HW 4
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	25.08.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Daniela Bienz