

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27499

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Wienerberger GmbH Oldenburger Allee 26 30659 Hannover Germany	
Hersteller	Wienerberger GmbH 30659 Hannover Germany	
Produkt	Biberschwanzziegel (Produktion Langenzenn)	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 180 x 380 mm, Decklänge: ca. 145 — 165 mm, Deckbreite: ca. 180 mm. Stärke an der kritischen Stelle > 13,2 mm, minimale Stärke > 13,2 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Farbe: Naturrot, engobiert, edelengobiert und antik (alle erhältlichen Farben). Herstellerwerk: Langenzenn.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '317022803-1' (5. Juli 2017), Ergänzung '317022803-1' (8. August 2017)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4 HW 4
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	25.08.2017	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M Jordi

Martin Jordi

D Bienz

Daniela Bienz