

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27499

<b>Groupe 118</b>	Toiture - Tuiles	
<b>Requérant</b>	Wienerberger GmbH Oldenburger Allee 26 30659 Hannover Germany	
<b>Fabricant</b>	Wienerberger GmbH 30659 Hannover Germany	
<b>Produit</b>	Biberschwanzziegel (Produktion Langenzenn)	
<b>Description</b>	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 180 x 380 mm, longueur de couverture: env. 145 -360 mm, largeur de couverture: env. 180 mm. Épaisseur au point le plus faible > 13,2 mm, épaisseur au point minimal > 13,2 mm. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Teintes: surface rouge naturelle, engobée, engobée noble et antique (toutes les teintes disponibles). Fabrique: Langenzenn.	
<b>Documentation</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '317022803-1' (5. Juli 2017), Ergänzung '317022803-1' (8. August 2017)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton» version 1.04 du 01.10.2015	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2022  
Date d'édition 25.08.2017  
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Daniela Bienz