

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27570

Gruppe 122	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
Gesuchsteller	Viessmann (Schweiz) AG Industriestrasse 12 8957 Spreitenbach Schweiz	
Hersteller	Viessmann SAS France 57380 Faulquemont France	
Produkt	Vitosol 300-TM Typ SP3C	
Beschrieb	Vakuum-Röhrenkollektor. Glas Stärke = 2,5 mm. Röhrenaussendurchmesser = 72 mm. Solar-Keymark 011-7S 2780R. Röhren oben befestigt in Sammlerkasten aus Aluminium, Stärke = 2 mm. Röhren unten befestigt in geformter Kunststoffhalterung.	
Unterlagen	Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H283VKF' (28. Juni 2017)	
Prüfbestimmungen	19 VKF Thermische Sonnenkollektoren, Version 1.03 vom 1.11.2016	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3* HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	18.10.2017	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

M. Jordi

Martin Jordi

D. Bienz

Daniela Bienz