

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27578

<b>Groupe 129</b>	Façade - Panneaux sandwich	
<b>Requérant</b>	Elval Colour S.A. 3rd Km. Inofyta Peripheral Rd. 32011 Saint Thomas-Viotia Greece	
<b>Fabricant</b>	Elval Colour S.A. 32011 Saint Thomas-Viotia Greece	
<b>Produit</b>	Etabond-PE	
<b>Description</b>	<p>Élément sandwich en aluminium enserrant un noyau en polyéthylène, type LDPE. Épaisseur totale = 4 mm, épaisseur de tôle = 0,5 mm. Montage au moyen de rivets. Montage sur support en aluminium, portée du support max. 0,9 m, aucun bord de panneau non posé en applique. Format des panneaux 0,925 m * 0,925 m. Surface prélaquée en PVDF env. 30 µm, semi-brillante. Couleur Angel White.</p>	
<b>Documentation</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '403-16/7e' (8. Oktober 2016)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 20 « Eléments sandwich » version 1.03 du 01.06.2014	
<b>Classification</b>	Résistance à la grêle minimale:	RG 5
<b>Evaluation</b>	Résistance à la grêle aspect:	RG 3

### Remarques

<b>Durée de validité</b>	31.12.2022	
Date d'édition	25.10.2017	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	



Martin Jordi



Daniela Bienz