

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27580

Groupe 129	Façade - Panneaux sandwich	
Requérant	Elval Colour S.A. 3rd Km. Inofyta Peripheral Rd. 32011 Saint Thomas-Viotia Greece	
Fabricant	Elval Colour S.A. 32011 Saint Thomas-Viotia Greece	
Produit	Etabond-A2	
Description	<p>Élément sandwich en aluminium enserrant un noyau minéral. Épaisseur totale = 4 mm, épaisseur de tôle = 0,5 mm. Montage au moyen de rivets. Montage sur support en aluminium, portée du support max. 1,0 m, aucun bord de panneau non posé en applique. Format des panneaux 0,925 m * 0,925 m et 0,5 * 1,0 m. Surface prélaquée en PVDF env. 30 µm, semi-brillante. Couleur Silver Metallic.</p>	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '403-16/6e' (4. Oktober 2016)	
Conditions d'examen	AEAI 20 « Eléments sandwich » version 1.03 du 01.06.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 5
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4

Remarques

Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	25.10.2017	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	



Martin Jordi



Daniela Bienz