



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27581

Groupe 129	Façade - Panneaux sandwich	
Requérant	Elval Colour S.A. 3rd Km. Inofyta Peripheral Rd. 32011 Saint Thomas-Viotia Greece	
Fabricant	Elval Colour S.A. 32011 Saint Thomas-Viotia Greece	
Produit	Etabond-A2 Kasette	
Description	Cassette en élément sandwich aluminium enserrant un noyau minéral. Épaisseur de l'élément sandwich = 4 mm, épaisseur de la tôle = 0,5 mm. Élément accroché au support, portée du support max. 0,75 m, joints entre les éléments = 5 mm. Format du panneau 0,75 m * 0,75 m. Surface prélaquée en PVDF env. 30 µm, semi-brillante. Couleur Silver Metallic.	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '403-16/9e' (14. November 2016), Rapport d'essais '403-16/4e' (12. September 2017)	
Conditions d'examen	AEAI 20 « Eléments sandwich » version 1.03 du 01.06.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale: Résistance à la grêle aspect:	RG 5 RG 3

Remarques

Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	25.10.2017	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	

Martin Jordi

Daniela Bienz