


VKF Hagelschutz VKF Nr. 27589

Gruppe	134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	alsecco GmbH Kupferstrasse 50 36208 Wildeck Germany	
Hersteller	alsecco GmbH 36208 Wildeck Germany	
Produkt	Alprotect Carbon	
Beschrieb	<p>Deckputz (Oberputz): Alsilite Sc Carbon T (carbonfaserverstärkter Siliconharz-Leichtputz), Körnung 2,0 mm, Stärke t = 2,0 mm (Herstellerangabe). Bewehrung: Gewebe Alsitex Carbon (1 lagig). Grundputz (Unterputz): Armatop Carbon (organische Klebe- und Armierungsmasse), Stärke t = 5,0 mm (Herstellerangabe). Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) zwischen 7,0 mm und 9,0 mm (gemessen). Deckputz zwischen 2,0 mm und 3,0 mm (gemessen). Dämmstoff: Alsitherm EPS 032 Carbon, Dämmdicke mind. 120 mm. Befestigung Dämmstoff: vollflächig verklebt mit Dämmkleber FW (Spanplatte 18 mm). Dübel: Alsifix Tellerdübel- versenkt und flächenbündig. Probekörper an den freien Ränder mit Eckschiene KU.</p>	
Unterlagen	: '314122303-1' (26. September 2017)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4*
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4*
Bemerkungen		

Gültigkeitsdauer	31.12.2022	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ausstelldatum	01.01.2018	
Ersetzt Dokument vom	-	



Martin Jordi



Daniela Bienz