

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27590


Gruppe	134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Rossdörfer Strasse 50 64372 Ober-Ramstadt Germany	
Hersteller	Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH 64372 Ober-Ramstadt Germany	
Produkt	Capatect System Carbon	
Beschrieb	<p>Deckputz (Oberputz): Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQG (carbonfaserverstärkter Siliconharz-Leichtputz), Körnung 2,0 mm, Stärke t = 2,0 mm (Herstellerangabe). Bewehrung: Capatect Gewebe 650/110 (1 lagig). Grundputz (Unterputz): Capatect CarbonSpachtel (organische Klebe- und Armierungsmasse), Stärke t = 5,0 mm (Herstellerangabe). Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) zwischen 7,0 mm und 9,0 mm (gemessen). Deckputz zwischen 2,0 mm und 3,0 mm (gemessen). Dämmstoff: EPS nach EN 13163, Dämmdicke mind. 120 mm. Befestigung Dämmstoff: vollflächig verklebt mit Rollkleber 615 (Spanplatte 18 mm). Dübel: Capatect Universaldübel 053 - versenkt und flächenbündig. Probekörper an den freien Ränder mit Eckschiene KU.</p>	
Unterlagen	: '314122303-1' (26. September 2017)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4*
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4*
Bemerkungen		

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Aussteldatum 25.10.2017
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Martin Jordi



Daniela Bienz