

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27644

Groupe 121	Toiture - modules photovoltaïques
Requérant	aleo solar GmbH Marius-Eriksen-Strasse 1 17291 Prenzlau Germany
Fabricant	aleo solar GmbH 17291 Prenzlau Germany
Produit	Elegante
Description	Module photovoltaïque verre-verre Couverture frontale de 4,0 mm en verre solaire (TVG) Couverture arrière de 4,0 mm en verre solaire (TVG)
Documentation	Friedmann + Kirchner, Rohrbach: Rapport d'essais '2015-04-4487-01' (17. Mai 2016)
Conditions d'examen	Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.6.2014 (verre VST > 3 mm)
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2022
Date d'édition 17.11.2017
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Daniela Bienz