



Protection contre la grêle AEA I n° 27694

Demandeur

Lignum
Mühlebachstrasse 8
8008 Zürich
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

132 - Façade - Bois / matériaux en bois

Produit

Produit raboté en bois naturel d'épicéa

Description

Traitement de surface : scié ou raboté. Bords : arrondis.
Classe d'aspect: classification N1 (AB) selon les usages suisses du commerce
(édition 2010).

Documentation

Empa: Rapport d'essais '5214016924' (14. November 2018); -: Courrier '20230908'
(8. September 2023), Décision '20231122' (22. November 2023)

Conditions d'essais AEA I

AEA I 05 Bois du 01.06.2014, version 1.03 ; Décision Commission du répertoire de
protection éléments naturels CRP

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Immédiatement après le tir, l'éprouvette présente des marques visibles (petites
bosses, abrasions, légères compressions). Dans le cas d'une utilisation habituelle
comme revêtement de façade, ces marques ne sont plus visibles au bout d'un certain
temps et ne constituent plus un dommage.

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

01.01.2024

Remplace l'attestation du

05.04.2018

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 3
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --