



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 27715

Groupe	114 - Toiture – Coupoles d'éclairage	
Requérant	Lamilux Heinrich Strunz GmbH Zehstrasse 2 95111 Rehau Germany	
Fabricant	Lamilux Heinrich Strunz GmbH 95111 Rehau Germany	
Produit	F100 RD, rund, zum Öffnen, opak	
Description	Coupole d'éclairage double couche, ronde et ouvrable. Couche extérieure en polyéthylène téréphtalate (PET-G), opaque, épaisseur = 3,0 mm, bord recouvrant. Couche intérieure en polyéthylène téréphtalate (PET-G), claire, épaisseur = 3,0 mm. Serrée dans un cadre en PVC. Testée sur une costière en PRV (costière non testée). La reconnaissance s'applique à toutes les tailles disponibles.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '317030707-1' (2. November 2017)	
Conditions d'examen	AEAI 10 « Coupoles d'éclairage » du 1. 6. 2014, version 1.04	
Classification	Résistance à la grêle aspect	RG 3*
Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité	RG 3*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	

Durée de validité 31.12.2022

Association des établissements cantonaux

Date d'édition 01.02.2018

Remplace l'attestation du -

Martin Jordi

Eveline Augsburgger