

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27715

Gruppe	114 - Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	Lamilux Heinrich Strunz GmbH Zehstrasse 2 95111 Rehau Germany	
Hersteller	Lamilux Heinrich Strunz GmbH 95111 Rehau Germany	
Produkt	F100 RD, rund, zum Öffnen, opak	
Beschrieb	Zweischalige, runde Lichtkuppel zum Öffnen. Aussenschale Polyethylen-Teraphtalat (PET-G), opak, Stärke = 3,0 mm, Rand überdeckend. Innenschale Polyethylen-Teraphtalat (PET-G), klar, Stärke = 3,0 mm. Eingespannt in Rahmen aus PVC. Geprüft auf originalem GFK-Aufsatzkranz (Aufsatzkranz nicht geprüft). Anerkennung gilt für alle erhältlichen Grössen.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '317030707-1' (2. November 2017)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation	Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*
Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Aussteldatum 01.02.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Martin Jordi



Eveline Augsburg