

VKF Hagelschutz VKF Nr. 30047

Gruppe	114 - Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	Lamilux Heinrich Strunz GmbH Zehstrasse 2 95111 Rehau Germany	
Hersteller	Lamilux Heinrich Strunz GmbH 95111 Rehau Germany	
Produkt	Glaselement F100 RD, rund, zum Öffnen, Gruppe I und II	
Beschrieb	Zweischaliges Glaselement. Aussenscheibe ESG, Stärke = 6 mm. Scheibenzwischenraum ca. 20 mm. Innenscheibe VSG, Stärke = 10 mm. Glas eingespannt in Rahmen aus PVC. Rand mit PVC-Profil (Einfassrahmen) abgedeckt. Geprüft mit originalem Aufsatzkranz. Anerkennung VKF Hagelschutz gilt für alle erhältlichen Grössen.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '317030707-3' (27. Februar 2018)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4*
Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern. Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 5 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das ESG-Kuppelenelement in Bezug auf die Funktionalität und das Aussehen schadensfrei.	
Gültigkeitsdauer	31.12.2023	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Aussteldatum	05.04.2018	
Ersetzt Dokument vom	-	

M Jordi

Martin Jordi

E. Augsburg

Eveline Augsburg