

VKF Hagelschutz VKF Nr. 30069

Gruppe	118 - Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Hersteller	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produkt	Ergoldsbacher E58 RS	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe 285 x 465 mm, Stärke > 10 mm. Oberfläche: natur, engobiert, edelengobiert. Farbe: alle erhältlichen Farben. Herstellerwerk: Neufahrn. Montage mit oder ohne Sturmklammern.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '316090501-3' (12. Dezember 2017)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015	
Klassifikation	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4
Bemerkungen		

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Aussteldatum 26.04.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Martin Jordi



Eveline Augsburg