

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 30069

Groupe	118 - Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher E58 RS	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions 285 x 465 mm, épaisseur > 10 mm. Surface: nature, engobée, engobée noble. Couleur: toutes les couleurs disponibles. Usine du fabricant: Neufahrn. Montage avec ou sans crochets tempête	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '316090501-3' (12. Dezember 2017)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton» version 1.04 du 01.10.2015	
Classification	Résistance à la grêle aspect	RG 4
Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité	RG 4
Remarques		

Durée de validité 31.12.2023
Date d'édition 26.04.2018
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux



Martin Jordi



Eveline Augsburg