



Protection contre la grêle AEAI n° 30069

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Germany

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher E58 RS

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions 285 x 465 mm, épaisseur > 10 mm.
Surface: nature, engobée, engobée noble.
Couleur: toutes les couleurs disponibles.
Usine du fabricant: Neufahrn.
Montage avec ou sans crochets tempête

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '316090501-3' (12. Dezember 2017), Rapport d'expertise
'323091301-1' (13. September 2023)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 01.01.2024
Remplace l'attestation du 26.06.2020

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4