

VKF Hagelschutz VKF Nr. 30070

Gruppe	134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	alsecco GmbH Kupferstrasse 50 36208 Wildeck Germany	
Hersteller	alsecco GmbH 36208 Wildeck Germany	
Produkt	ecomin mit Armatop Solid	
Beschrieb	<p>Deckputz: Siliconharzputz, T-Körnung 2 mm, d = 2 mm. Grundputz: Armatop Solid, d = 6 mm bis 7 mm. Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 8 mm bis 9 mm. Bewehrung: Glasfasergewebe 32, 1-lagig. Dämmstoff: Mineralwolle nach EN 13162, Alsitherm-Miwo 035 Aero, d = 120 mm. Dämmplatte mechanisch mit Dübeln Alsifix HA mit Dübelteller Alsifix Dübelteller VT 90 bzw. Alsifix Dübelteller VT 2G befestigt. Der Probekörper wurde mit Eckschiene KU geprüft.</p>	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '316101903-1' (19. Dezember 2017)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4*
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Aussteldatum 26.04.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Martin Jordi



Eveline Augsburg