

VKF Hagelschutz VKF Nr. 30071

Gruppe	121 - Dach - Photovoltaik Module	
Gesuchsteller	SunPower GmbH 12, Allée du Levan 69890 La Tour-de-Salvagny France	
Hersteller	SunPower GmbH 69890 La Tour-de-Salvagny France	
Produkt	SPR-xxx/SPR-xxx/SPR-xxx	
Beschrieb	<p>PV-Modul. Abdeckung aus gehärtetem Glas (ESG), Stärke = 3,2 mm, mit Alu-Rahmen. -xxx steht für die Bezeichnungen -E20-327, -E20-327-COM, -E20-320-BLK, -X21-335/350-BLK, X21-345, -X22-360/370, -P17-3XX-COM, P19-3XX-COM. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.</p>	
Unterlagen	-: Bestätigung Hersteller '20180523 Bestätigung Abdeckung' (23. Mai 2018)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 6. 2014 (Glas ESG > 3mm)	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3
Bemerkungen		

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Aussteldatum 24.05.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Martin Jordi



Eveline Augsburg