

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 30071

Groupe	121 - Toiture - modules photovoltaïques
Requérant	SunPower GmbH 12, Allée du Levan 69890 La Tour-de-Salvagny France
Fabricant	SunPower GmbH 69890 La Tour-de-Salvagny France
Produit	SPR-xxx/SPR-xxx/SPR-xxx
Description	Module photovoltaïque. Couverture en verre durci (VST), épaisseur = 3,2 mm, avec cadre en aluminium. -xxx représente les désignations -E20-327, -E20-327-COM, -E20-320-BLK, -X21-335/350-BLK, X21-345, -X22-360/370, -P17-3XX-COM, P19-3XX-COM . L'essai de résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle garniture des bords ni le support.
Documentation	-. Bestätigung Hersteller '20180523 Bestätigung Abdeckung' (23. Mai 2018)
Conditions d'examen	Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.6.2014 (verre VST > 3 mm)
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Remarques	

Durée de validité 31.12.2023
Date d'édition 24.05.2018
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux



Martin Jordi



Eveline Augsburger