

VKF Hagelschutz VKF Nr. 30072

Gruppe	134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Sakret GmbH Osterhagener Strasse 2 37431 Bad Lauterberg Germany	
Hersteller	Sakret GmbH 37431 Bad Lauterberg Germany	
Produkt	Sakret Wärmedämmverbundsystem	
Beschrieb	<p>Deckputz: Sakret Siliconharzputz SHP, Körnung 2 mm, d = 2 mm bis 3 mm. Ausführung als Kratz- und Reibputzoberfläche. Haftvermittler: Sakret Putzgrund PG. Grundputz: Sakret Klebe- und Armierungsmörtel Panzer KAM-P, d = 7 mm bis 9 mm. Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 7 mm (Fläche) bis 11 mm (Kante) . Bewehrung: vollflächige, doppelte Gewebeeinlage aus Sakret Panzergewebe und Sakret Armierungsgewebe. Dämmstoff: EPS- Dämmplatte 035, Dicke 120 mm. Dämmplatte aufgeklebt mit Sakret Klebe- und Armierungsmörtel Panzer KAM-P und mechanisch versenkt befestigt mit Schraubdübel STR-U 2 G und abgedeckt mit STR-Stopfen/STR Rondelle EPS. Der Probekörper wurde mit Kanteneckwinkel aus Kunststoff geprüft.</p>	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '315042207-1' (12. Dezember 2017)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5*
Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Aussteldatum 12.06.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen


Martin Jordi


Eveline Augsburg