



Protection contre la grêle AEAI n° 30088

Demandeur
3S Solar Plus AG
Schorenstrasse 39
3645 Thun
Schweiz

Fabricant
3S Solar Plus AG
3645 Thun
Schweiz

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit MegaSlate® II L190, M140, Q150, S110

Description Système de module PV intégré au toit et sans cadre.
Revêtement : verre solaire trempé, épaisseur = 5,0 mm.
Raccordement des différents modules au moyen de crochets métalliques.

Documentation SUPSI-DACD: Rapport d'essais '17-141/A-REP1-REV2' (31. August 2018)

Conditions d'examen AEAI 25 « Modules Photovoltaïques » du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2023
Date d'édition 10.09.2018
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie


Martin Jordi


Eveline Augsburger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --