

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 30093

Groupe	151 - Autre - Diverse	
Requérant	Geberit International AG Schachenstrasse 77 8645 Jona Schweiz	
Fabricant	Geberit AG 2342 Ruše Slovenia	
Produit	Clapet de retenue d'énergie ERV	
Description	Clapet de retenue d'énergie pour la ventilation des toits et des façades, en polypropylène-copolymère PP-C. Diamètre extérieur = 110 mm. Hauteur du capot = 250 mm. Couleur = noir.	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '453-18/1' (26. April 2018)	
Conditions d'examen	Prüfbestimmung Französisch AEAI 11 « Plaques en matière plastique » du 01.07. 2015, version 1.04	
Classification	Résistance à la grêle aspect	RG 4*
Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité	RG 4*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.	

Durée de validité 31.12.2023

Association des établissements cantonaux

Date d'édition 12.06.2018

Remplace l'attestation du -



Martin Jordi



Eveline Augsburger