



## Protection contre la grêle AEAI n° 30304

**Demandeur**  
Systovi  
14 avenue Syrma  
44470 Carquefou  
France

**Fabricant**  
-

**Groupe** 121 - Toiture - modules photovoltaïques

**Produit** V-SYS PRO

**Description** Module PV. Revêtement avant en verre trempé, épaisseur = 3,2 mm, monté dans un cadre ALU.  
La reconnaissance s'applique à toutes les classes de performance (monocristallin et polycristallin) du module.  
La reconnaissance est valable uniquement pour la partie photovoltaïque, et non pour la couverture du cadre ou le support.

**Documentation** Certisolis: Rapport d'essais '20160825-001 – SYSTOVI' (22. Dezember 2016)

**Conditions d'examen** Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.04 du 01.11.2016

**Classification Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2023

**Date d'édition** 21.11.2018

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --