



## VKF Hagelschutz Nr. 30304

**Inhaber /-in**  
Systovi  
14 avenue Syrma  
44470 Carquefou  
France

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 121 - Dach - Photovoltaik Module

**Produkt** V-SYS PRO

**Beschreibung** PV-Modul. Frontabdeckung aus gehärtetem Glas, Stärke = 3,2 mm, in Alu-Rahmen gelagert.  
Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen (monokristallin und polykristallin) des Moduls.  
Die Anerkennung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.

**Unterlagen** Certisolis: Prüfbericht '20160825-001 – SYSTOVI' (22. Dezember 2016)

**Prüfbestimmungen** B VKF Beschluss Solare Elemente Version 1.04 vom 1. 11. 2016

**Klassifikation  
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2023  
**Ausstellungsdatum** 21.11.2018  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch