



Protection contre la grêle AEAI n° 30546

Demandeur

aleo solar GmbH
Marius-Eriksen-Strasse 1
17291 Prenzlau
Germany

Fabricant

aleo solar GmbH
17291 Prenzlau
Germany

Groupe

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

P19; X19; X25; X55, X59; X75; X79; S19; S25; S75; S79

Description

Modules photovoltaïques monocristallins.
Couverture en verre solaire durci (ESG), épaisseur = 3,2 mm.
Couverture placée dans un cadre en profilé d'aluminium.

Documentation

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH: Rapport d'essais '21244360.001' (12. Oktober 2019)

Conditions d'examen

AEAI 25 « Modules Photovoltaïques » du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 4
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2024

Date d'édition

01.01.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --