



## Protection contre la grêle AEAI n° 30550

**Demandeur**  
VKF  
Bundesgasse 20  
3011 Bern  
Schweiz

**Fabricant**  
-

**Groupe** 137 - Façade - Vitrages

**Produit** Verre plat 4 mm

**Description** Verre isolant double (double vitrage).  
Vitre extérieure : verre plat (verre flotté), épaisseur = 4 mm.  
Espace entre les vitres = 20 mm  
Vitre intérieure : verre de sécurité trempé (ESG), épaisseur = 4 mm.  
L'élément en verre est placé dans un profilé de fenêtre.

**Documentation** Egli Engineering AG: Rapport d'essais '0826/4' (26. Juli 2018)

**Conditions d'examen** AEAI 04 « Vitrages plans » du 01.06.2014, version 1.03

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 5  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2024  
**Date d'édition** 01.07.2019  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

  
Martin Jordi

  
Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5