



VKF Hagelschutz Nr. 30551

Inhaber /-in
VKF
Bundesgasse 20
3011 Bern
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 137 - Fassade - Verglasung

Produkt Flachglas 6 mm

Beschreibung Mehrscheiben-Isolierglas mit zwei Gläsern (Doppelverglasung).
Glas aussen: Flachglas (Floatglas), Stärke = 6 mm.
Scheibenzwischenraum = 18 mm
Glas innen: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Stärke = 4 mm.
Das Glaselement ist in einem Fensterprofil gelagert.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '0826/6' (26. Juli 2018)

Prüfbestimmungen 04 VKF Flachverglasung vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 cm, 7 cm und 8 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei.

Gültigkeitsdauer 31.12.2024 Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ausstellungsdatum 01.07.2019
Ersetzt Dokument vom -

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik | HW -- |
| Lichtabschirmung | HW -- | Wasserdichtheit | HW 5* |

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch