



VKF Hagelschutz Nr. 30552

Inhaber /-in
VKF
Bundesgasse 20
3011 Bern
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 137 - Fassade - Verglasung

Produkt Flachglas > 8 mm

Beschreibung Mehrscheiben-Isolierglas mit zwei Gläsern (Doppelverglasung).
Glas aussen: Flachglas (Floatglas), Stärke > 8 mm.
Scheibenzwischenraum = 16 mm
Glas innen: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Stärke = 4 mm.
Das Glaselement ist in einem Fensterprofil gelagert.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '0826/8' (26. Juli 2018); VKF Fachkommission
Elementarschutzregister FER: Beschluss '60.FER07a' (26. Mai 2020)

VKF Prüfbestimmungen 04 VKF Flachverglasung vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 25.06.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch