



VKF Hagelschutz Nr. 30645

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn / NB
Germany

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn / NB
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt ALU-SYSTEM Markenzubehör

Beschreibung Aluminiumsystemdachziegel für Dacheindeckungen der Firma Erlus (überlappende Verlegung der Ziegel). Passend zu Ergoldsbacher Dachziegeln.
Material: Grundplatte in Aluminium $\geq 2,5$ mm.
Farbe: rot und schwarz; zugehörig zu den Ziegelmodellen mit den Oberflächen "Naturrot" und "Engobiert".
Oberfläche: Glanzgrad matt.
Die Anerkennung gilt für die Markenzubehör-Aufbauten Sanitärlüfter, Stiegentritt, Laufrost und Rundholzhalter.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_021' (5. November 2018), Gutachterliche Stellungnahme '318081402-1' (27. November 2018)

Prüfbestimmungen 01 VKF Ziegel, Version 1.03 vom 1. 6. 2014; 06 VKF Blech, Version 1.02 vom 1. 6. 2014

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 17.04.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch