



VKF Hagelschutz Nr. 30831

Inhaber /-in
EXE GmbH
Negrellistrasse 15
39100 Bozen
Italy

Hersteller /-in
EXE SRL
39100 Bozen
Italy

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt EXE PV-Modul

Beschreibung PV-Modul.
Frontabdeckung aus gehärtetem Glas, Stärke = 3,2 mm.
Zelltechnologie Polykristallin oder Monokristallin.
Rahmen Aluminium.
Anerkennung gilt für die Modul-Typen A-EXPxxxx-60, A-EXMxxxx-60, A-HCUTxxx-120, TWRxxx, A-EXPxxxx-72. xxx bezeichnet die Leistung in Wp.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.

Unterlagen -: Bestätigung Hersteller 'Antrag 30.7.2019' (30. Juli 2019)

Prüfbestimmungen B VKF Beschluss Solare Elemente Version 1.04 vom 1. 11. 2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3
Beurteilung

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2024

Ausstellungsdatum 14.08.2019

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --

Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch