



Protection contre la grêle AEAI n° 30831

Demandeur
EXE GmbH
Negrellistrasse 15
39100 Bozen
Italy

Fabricant
EXE SRL
39100 Bozen
Italy

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit A-HCMxxx/108, A-HCMxxx/108-TC/M10, A-HCMxxx/120-TC/M10,
A-HCMxxx/132-TC/M12

Description Module PV.
Revêtement avant en verre trempé, épaisseur = 3,2 mm.
Technologie de cellules polycristalline ou monocristalline.
Cadre en aluminium.
xxx désigne la performance en Wp.
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,
mais pas l'éventuelle couverture des bords ni le support.

Documentation -: Confirmation du fabricant 'Antrag 30.7.2019' (30. Juli 2019)

Conditions d'essais AEAI Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.04 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Evaluation

Remarques

Durée de validité 31.12.2024
Date d'édition
Remplace l'attestation du 29.10.2021

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --