



## Protection contre la grêle AEAI n° 30858

**Demandeur**  
Alurex Kindt AG  
Südstrasse 16  
3250 Lyss  
Schweiz

**Fabricant**  
Alurex Kindt AG  
3250 Lyss  
Schweiz

**Groupe** 146 - Façade – Volets

**Produit** Vista B75

**Description** Volet formé de profilés en aluminium extrudé. Profilé du cadre  
75 mm \* 28 mm \* 1.7 mm.  
Lamelles inclinables en continu, fermées sur le côté. Profilé des lamelles:  
75 mm \* 12 mm \* 1.0 mm.  
Liaisons entre lamelles, languettes et paliers lamellaires au moyen de pièces en  
plastique.  
Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®.  
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles et pour les  
degrés de brillance satiné et mat avec structure fine mat.

**Documentation** Egli Engineering AG: Rapport d'essais '401.1' (10. Oktober 2013), Gutachterliche  
Stellungnahme '24395-Vista-B75' (3. Juli 2019)

**Conditions d'examen** AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.06.2014, version 1.03

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 3\*  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4\*

**Remarques** \* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à  
la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement  
naturel des matériaux.

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 16.10.2019

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

|                       |       |            |       |
|-----------------------|-------|------------|-------|
| Translucidité         | RG -- | Mécanique  | RG 4* |
| Protection de lumière | RG 4* | Étanchéité | RG -- |