



## Protection contre la grêle AEAI n° 30864

**Demandeur**  
Alurex Kindt AG  
Südstrasse 16  
3250 Lyss  
Schweiz

**Fabricant**  
Alurex Kindt AG  
3250 Lyss  
Schweiz

**Groupe** 146 - Façade – Volets

**Produit** Vista B90

**Description** Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé. Profilé du cardre 75 mm \* 28 mm \* 1.7 mm.  
Lamelles fixées de manière permanente, fermées sur le côté. Profilé des lamelles 90 mm \* 13 mm \* 1.3 mm.  
Liaisons : entre lamelles et languette et paliers lamellaires au moyen de pièces en moulage sous pression.  
Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®.  
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles et pour les degrés de brillance satiné et mat avec structure fine mat.

**Documentation** Egli Engineering AG: Rapport d'essais 'Vista-B90' (3. Juli 2019)

**Conditions d'examen** AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.06.2014, version 1.03

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 2\*  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4\*

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2024  
**Date d'édition** 16.10.2019  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5*
Protection de lumière	RG 4*	Étanchéité	RG --