



VKF Hagelschutz Nr. 30874

Inhaber /-in
DAW Schweiz AG
Gewerbstrasse 6
8606 Nänikon
Schweiz

Hersteller /-in
Capatect Baustoffindustrie GmbH
4320 Perg
Austria

Gruppe	134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Produkt	Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 grob weiss für Capatect Wärmedämm-Verbundsystem auf EPS-F Dalmatiner Premium 031	
Beschreibung	<p>Deckputz (Oberputz): CT-Strukturputz 20 Chnr. 11308481, Körnung 2 mm, d = 2.0 mm (Fläche und Kante).</p> <p>Grundputz (Unterputz) und Gewebe: Klebe- und Spachtelmasse 190 grob, weiss 3 mm MSD Chnr. 21/01/19 0816927 mit vollflächigem CT-Textilglasgitter Standard (145/m², Maschenweite 4x4 mm), d = 3.5 mm (Fläche) bis 4.5 mm (Kante). Capatect Putzgrund Chnr. 15728453.</p> <p>Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 5.5 mm (Fläche) bis 6.5 mm (Kante).</p> <p>Dämmstoff: EPS-F Dalmatiner Premium 031, d = 100 mm. Verdübelung flächenbündig und in versenkter Form mit folgenden Schraubdübel mit Rondelle. Der Probekörper wurde mit umlaufendem Gewebeeckwinkel (Capatect Kantenschutz mit Gewebe Carbon) geprüft.</p>	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '318062703-1' (27. Mai 2019)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation	Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*
Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2024	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ausstellungsdatum	16.10.2019	
Ersetzt Dokument vom	-	

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch