



VKF Hagelschutz Nr. 30878

Inhaber /-in
DAW Schweiz AG
Gewerbstrasse 6
8606 Nänikon
Schweiz

Hersteller /-in
Capatect/Synthesa Chemie GmbH
4320 Perg
Austria

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Capatect Minera Carbon Extra Armierungsmörtel für Capatect Wärmedämm-
Verbundsystem auf Capatect MW-Fassadendämmplatte

Beschreibung Deckputz (Oberputz): CT SI-Reibputz 20 Chnr. 11308481, Körnung 2 mm,
d = 2.0 mm (Fläche und Kante).
Grundputz (Unterputz) und Gewebe: Capatect Putzgrund Chnr. 15728453 mit CT-
Textilglasgitter Standard (145/m², Maschenweite 4x4 mm), d = 5.5 mm (Fläche) bis
6.5 mm (Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 7.5 mm (Fläche) bis 8.5 mm
(Kante).
Dämmstoff: Capatect MW-Fassadendämmplatte, d = 100 mm. Capatect Minera
Carbon Extra 5 mm MSD Chnr. 23/01/19 0817331. Verdübelung flächenbündig und
in versenkter Form mit folgenden Schraubdübel mit Rondelle.
Der Probekörper wurde mit umlaufendem Gewebeeckwinkel (Capatect Kantenschutz
mit Gewebe Carbon) geprüft.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '318062703-2a' (27. Mai 2019)

VKF Prüfbestimmungen 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 07.08.2020
Ersetzt Dokument vom 16.10.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch