



VKF Hagelschutz Nr. 30878

Inhaber /-in
DAW Schweiz AG
Gewerbstrasse 6
8606 Nänikon
Schweiz

Hersteller /-in
Capatect Baustoffindustrie GmbH
4320 Perg
Austria

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Capatect Minera Carbon Armierungsmörtel für Capatect Wärmedämm-
Verbundsystem auf Capatect MW-Fassadendämmplatte

Beschreibung Deckputz (Oberputz): CT SI-Reibputz 20 Chnr. 11308481, Körnung 2 mm,
d = 2.0 mm (Fläche und Kante).
Grundputz (Unterputz) und Gewebe: Capatect Putzgrund Chnr. 15728453 mit CT-
Textilglasgitter Standard (145/m², Maschenweite 4x4 mm), d = 5.5 mm (Fläche) bis
6.5 mm (Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 7.5 mm (Fläche) bis 8.5 mm
(Kante).
Dämmstoff: Capatect MW-Fassadendämmplatte, d = 100 mm. Minera Carbon
Staubarm 5 mm MSD Chnr. 23/01/19 0817331. Verdübelung flächenbündig und in
versenkter Form mit folgenden Schraubdübel mit Rondelle.
Der Probekörper wurde mit umlaufendem Gewebeeckwinkel (Capatect Kantenschutz
mit Gewebe Carbon) geprüft.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '318062703-2a' (27. Mai 2019)

Prüfbestimmungen 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2024

Ausstellungsdatum 16.10.2019

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch