



VKF Hagelschutz Nr. 30882

Inhaber /-in

Alwitra Gmbh & Co. Klaus Göbel
Am Forst 1
54296 Trier
Germany

Hersteller /-in

Alwitra Gmbh & Co. Klaus Göbel
54296 Trier
Germany

Gruppe 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

Produkt EVALASTIC®VG 1.3 mm

Beschreibung

Thermoplastische Elastomerdachbahn aus Ethylen-Propylen-Dien-Monomere (EPMD) rückseitig mit Glas-/Polyestervlies.
Dicke = 1.3 mm.
Hagelwiderstand gilt für starre und flexible Unterlage.
Der Hagelwiderstand wurde am störungsfreien Material nach EN 13583 nachgewiesen.

Unterlagen

SKZ - Testing GmbH: Prüfbericht '127067/18-I' (11. September 2018)

Prüfbestimmungen

A VKF-Beschluss Dichtungsbahnen vom 1.7.2015 (EN 13583)

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4*
Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

16.10.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW 4*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch