



## Protection contre la grêle AEAI n° 30882

**Demandeur**

Alwitra Gmbh & Co. Klaus Göbel  
Am Forst 1  
54296 Trier  
Germany

**Fabricant**

Alwitra Gmbh & Co. Klaus Göbel  
54296 Trier  
Germany

**Groupe** 107 - Toiture – Lés d'étanchéité (essai matériau)

**Produit** EVALASTIC®VG 1.3mm

**Description**

Membrane de toiture en élastomère thermoplastique à base de monomères éthylène-propylène-diène (EPDM) face arrière en voile verre/polyester.  
Epaisseur = 1,3 mm.  
La résistance à la grêle s'applique aux supports rigides et flexibles.  
La résistance à la grêle du matériau sans défauts a été testée selon la norme EN 13583.

**Documentation** SKZ - Testing GmbH: Rapport d'essais '127067/18-I' (11. September 2018)

**Conditions d'examen** Décision AEAI n° A lés d'étanchéité du 1.7.2015 (EN 13583)

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 4\*  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4\*

**Remarques** \* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 16.10.2019

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG 4*
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --	Étanchéité sur base souple	RG 5*