



VKF Hagelschutz Nr. 30883

Inhaber /-in

JET Tageslichttechnik AG
Weid 1227
9428 Walzenhausen
Schweiz

Hersteller /-in

JET Tageslicht & RWA GmbH
32609 Hüllhorst
Germany

Gruppe

114 - Dach - Lichtkuppeln

Produkt

JET-TOP-90 SUPERTOP Grössen < 1.5m² (Gruppe I)

Beschreibung

Dreischalige oder mehrschalige Lichtkuppel.
Aussenschale aus Polycarbonat PC, d = 3 mm oder dicker, klar.
Innenschalen aus Poly-Methylmetacrylat PMMA, d = 2 mm, klar oder opal.
Oberfläche glänzend.
Lichtkuppel offenbar oder fest verschraubt.
Form rechteckig, quadratisch oder rund.
Geprüft auf originale GFK-Aufsetzkranz.
Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5m².
Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissstück, nicht geprüft.

Unterlagen

FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '298-13/1c' (7. November 2013),
Prüfbericht '486-19/3' (9. September 2019)

Prüfbestimmungen

10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4*
Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

21.10.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 5*	Mechanik	HW 3*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch