



VKF Hagelschutz Nr. 30910

Inhaber /-in

Eternit GmbH Deutschland
Im Breitspiel 20
69126 Heidelberg
Germany

Hersteller /-in

Eternit NV Kapelle-op-den-Bos
1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium

Gruppe 131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt EQUITONE 8 mm. "[tectiva]", "[linea]"

Beschreibung

Grossformatige Faserzementtafel (Fassadensystem).
Maximales Format 8 mm * 2'500 mm * 1'220 mm und 3'050 mm * 1'220 mm.
Offene vertikale Fugen 10 mm.
Offene horizontale Fugen 10 mm.
Befestigung mit Universal-Nieten 4*L K15 mit Schaumstoffband oder Hinterschnitt Tergo+ auf Metall-UK (L- oder T-Ausführung 2 mm) und mit Universal Schrauben 5,5*L K15 auf Holzlattung mit EPDM Fugenband.
Unterkonstruktion gemäss Herstellerangaben (alle Einfeld- und Mehrfeldsysteme).
Die Anerkennung gilt für die Typen "[tectiva]", "[linea]" in allen erhältlichen Farben.
Das geprüfte System umfasst einen maximalen Kragarm von 100 mm.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht ' 318041907-4' (4. Oktober 2018)

VKF Prüfbestimmungen 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Beurteilung**Bemerkungen**

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 07.08.2020
Ersetzt Dokument vom 22.11.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch