



VKF Hagelschutz Nr. 30910

Inhaber /-in

Eternit GmbH Deutschland
Im Breitspiel 20
69126 Heidelberg
Germany

Hersteller /-in

Eternit GmbH Deutschland
69126 Heidelberg
Germany

Gruppe 131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt EQUITONE 8 mm. "[tectiva]", "[linea]"

Beschreibung

Grossformatige Faserzementplatte (Fassadensystem).
Format 8 mm * 2'530 mm * 1'280 mm und 3'130 mm * 1'280 mm.
Offene vertikale Fugen 10 mm.
Offene horizontale Fugen 10 mm.
Befestigung mit UNI-Nieten 4*L K15 mit Schaumstoffband, Deutschen-Nieten 4*L K15 mit Schaumstoffband oder Hinterschnitt Tergo+ auf Metall-UK (L- oder T-Ausführung 2 mm) und mit Universal Schrauben 5,5 mm auf Holzlattung mit EPDM Fugenband.
Unterkonstruktion gemäss Herstellerangaben (alle Einfeld- und Mehrfeldsysteme).
Die Anerkennung gilt für die Typen "[tectiva]", "[linea]" in allen erhältlichen Farben.
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche und einer Auskrägung bis 100 mm. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht ' 318041907-4' (4. Oktober 2018)

Prüfbestimmungen 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 22.11.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch