



VKF Hagelschutz Nr. 30918

Inhaber /-in

James Hardie Europe GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Schweiz

Hersteller /-in

James Hardie Europe GmbH
40474 Düsseldorf
Germany

Gruppe 131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt Hardiepanel

Beschreibung

Grossformatige Faserzementplatte (Fassadensystem).
Format 8 mm * 1'228 mm * 980 mm.
Offene vertikale Fugen 4 mm.
Offene horizontale Fugen 4 mm.
Befestigung mit Hardie Panel Holzschraube 4,8 mm * 38 mm auf Holzlattung
30 mm * 60 mm bzw. 80 mm (Stoss) mit EPDM-Fugenband.
Unterkonstruktion gemäss Herstellerangaben (Einfeldsystem, Achsabstand
ca. 450 mm).
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige
Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen

Egli Engineering AG: Prüfbericht '20190814-Hardie' (14. Auguts 2019)

Prüfbestimmungen

07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

06.11.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch