



VKF Hagelschutz Nr. 30921

Inhaber /-in

Lamilux Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
95111 Rehau
Germany

Hersteller /-in

Lamilux Heinrich Strunz GmbH
95111 Rehau
Germany

Gruppe 114 - Dach - Lichtkuppeln

Produkt F100, Gruppe I und II

Beschreibung

Zweischalige, rechteckige Lichtkuppel zum Öffnen.
Schalen aus Polycarbonat (PC) Makrolon UV, klar, Stärke = 3,0 mm, Rand überdeckend.
Eingespannt in Rahmen aus PVC-U.
Geprüft auf originale GFK-Aufsatzkranz (Aufsatzkranz nicht geprüft).
Die Anerkennung gilt für quadratische, rechteckige und rund Formen in allen erhältlichen Grössen.
Die Anerkennung gilt für öffnbare und fest verschraubte Lichtkuppeln.
Die Anerkennung gilt nur für Schalen in klarer Ausführung.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '318091401-1' (12. Juni 2019)

Prüfbestimmungen 10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 06.11.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 3*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch