



VKF Hagelschutz Nr. 30927

Inhaber /-in

Saint-Gobain Weber AG
Industriestrasse 10
8604 Volketswil
Schweiz

Hersteller /-in

Saint-Gobain Weber AG
8604 Volketswil
Schweiz

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Marmoran MW-ECO 034

Beschreibung

Marmoran Silikonfarbe Aussen (weiss), zweifacher Anstrich.
Deckputz (Oberputz) Carrara Vollabrieb Aussen A 210, Körnung 1.5 mm, d = 2.0 mm (Fläche und Kante). Flach abgezogen.
Marmoran Grund G111.
Grundputz (Unterputz): KK52 Silicon Einbettmasse und KA61 Gewebe, d = 6.0 mm (Fläche) bis 6.5 mm (Kante).
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 8.0 mm (Fläche) bis 8.5 mm (Kante).
Mineralwolldämmung MW-Eco 034.
Schraubdübel STR-H mit Zusatzteller versenkt.
Der Probekörper wurde mit umlaufendem Gewebeeckwinkel (Marmoran Iso-Gewebekantenschutz Typ C) geprüft.

Unterlagen

Egli Engineering AG: Prüfbericht 'MW-Eco 034 KK52' (30. August 2019)

Prüfbestimmungen 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2024

Ausstellungsdatum 22.11.2019

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch